



↑
挿入方向

(様式2-1) (様式5)

点検No.

浄化槽保守点検記録票 (1/2)

浄化槽管理者(氏名)

(住所)

施設名称

(電話番号)

浄化槽情報

共通項目				
1 躯体・スラブ・マンホール		4 ブロフ・制御機器		
01 マンホール等の破損状況		01 ブロフの作動状況		
02 スラブの変形・破損等		02 制御、安全機器の作動状況		
03 躯体の変形・破損		03 フィルタの汚損状況		
04 荷重の状況		04 ダイヤフラムの汚損状況		
05 躯体の浮上、沈下の状況		05 タイマーの現在時刻表示		
06 漏水の状況		5 消毒槽		
07 躯体の水平の狂い		01 スカム・堆積汚泥の蓄積状況		
08 マンホールからの雨水・土砂の混入		02 消毒剤の状況(膨潤・閉塞等)		
2 管渠		03 消毒剤の接触・調整状況		
01 管渠の誤接合	→異常部位	04 消毒剤の消費状況・補充量	g	
02 管渠の破損	→異常部位	6 沈殿槽又は、処理水槽		
03 管渠からの雨水・地下水・土砂の流入		01 越流せきの水平・固定状況		
04 流入管渠の勾配不良		02 越流せきへの異物等の付着		
05 放流管渠の勾配不良		03 返送・移送装置の状況		
06 放流管からの逆流		04 スカムの蓄積状況	cm	
07 管渠におけるスライム等の付着状況	→異常部位	05 汚泥の蓄積状況	cm	
3 各単位装置		7 水質		
01 衛生害虫の発生状況	一次	二次	01 処理水のpH	
02 臭気の発生状況	一次	二次	02 槽内水温	℃
03 槽内水のオーバーフロー	一次	二次	03 一次処理流出水透視度	cm
04 水位上昇の痕跡	一次	二次	04 二次処理流出水の外観	
05 短絡水流の形成	一次	二次	05 透視度	cm
06 内部設備の変形・破損	一次	二次	06 放流水残留塩素濃度	mg/l
07 隔壁の漏水	一次	二次	07 好気性生物反応槽DO濃度	mg/l
			08 生物反応槽のNOx-N濃度	mg/l
消耗品、部品の交換		消耗品及び交換部品の履歴		

所見

- 【異常の有無を記入する項目】
- 0 正常です。
 - 1 調整しました。
 - 2 部品の交換等の改善を行いました。
 - 3 要観察、次回の点検まで様子をみます。
 - 4 部品の交換、修理等の改善が必要です。

- 【二次処理流出水の外観】
- 0 濁り(微粒子)がほとんどない・水に臭気がない
 - 1 濁り(微粒子)がほとんどない・水に臭気がある
 - 2 濁り(微粒子)が少し認められる・水に臭気がない
 - 3 濁り(微粒子)が少し認められる・水に臭気がある
 - 4 濁り(微粒子)が認められる・水に臭気がない
 - 5 濁り(微粒子)が認められる・水に臭気がある



挿入方向

浄化槽保守点検記録票 (2/2)

検印

合併処理 50人槽以下

点検年月日

保守点検実施者名 (浄化槽管理士名)

(前回点検日)

(前回清掃日)

(直近の法定検査実施日)

処理方式により実施する項目			
8 一次処理装置共通 第1室			14 担体流動槽
01 スカムの蓄積状況		cm	01 担体の状況(摩耗等)
02 汚泥の蓄積状況		cm	02 担体の流動状況
03 移流口等の状況			03 担体の充填状況
04 ろ材の目づまり			15 生物ろ過槽
05 ろ材への汚泥の付着状況			01 担体の状況(摩耗等)
06 異常な水位の上昇			02 ろ過装置流入部の水位
			cm
9 一次処理装置共通 第2室以降			03 逆洗装置の設定
			回/日
01 スカムの蓄積状況		cm	分/回
02 汚泥の蓄積状況		cm	04 逆洗装置の作動状況
03 移流口等の状況			05 担体の充填状況
10 好気性生物反応槽共通			16 窒素除去型水質
01 ばっ気攪拌の状況	→ばっ気量 調整		01 処理水のNOx-N濃度
			mg/l
02 空気配管等(閉塞・破損)			02 処理水のNH4-N濃度
			mg/l
03 微小後生動物の増殖状況	→備考		17 流入(中継)ポンプ槽・放流ポンプ槽
11 接触ばっ気槽			01 自動制御機器の作動状況
01 接触材・移流部の状況			02 No.1 ポンプの作動状況
02 剥離汚泥の状況			03 No.2 ポンプの作動状況
03 生物膜の状況	逆洗		04 配管及び配線(漏電等)の状況
04 逆洗装置の作動状況	→汚泥移送		05 スカムあるいは汚泥の蓄積状況
12 循環装置			18 清掃の必要性
			予定(月 m3)
			早急に必要(m3)
01 循環装置の作動・調整状況			
13 流量調整装置			
01 流量調整装置の作動・調整状況			

清掃業者への連絡事項

点検業者名

(登録番号

)

住所

TEL

FAX