



挿入方向

(様式2-1) (様式5)

点検No.

浄化槽保守点検記録票 (1/2)

浄化槽管理者(氏名)

(住所)

施設名称

(電話番号)

浄化槽情報

共通項目			
1 躯体・スラブ・マンホール		4 ブロフ・制御機器	
01 マンホール等の破損状況		01 ブロフの作動状況	
02 スラブの変形・破損等		02 制御、安全機器の作動状況	
03 躯体の変形・破損		03 フィルタの汚損状況	
04 荷重の状況		04 ダイヤフラムの汚損状況	
05 躯体の浮上、沈下の状況		05 タイマーの現在時刻表示	
06 漏水の状況		5 消毒槽	
07 躯体の水平の狂い		01 スカム・堆積汚泥の蓄積状況	
08 マンホールからの雨水・土砂の混入		02 消毒剤の状況(膨潤・閉塞等)	
2 管渠		03 消毒剤の接触・調整状況	
01 管渠の誤接合	→異常部位	04 消毒剤の消費状況・補充量	g
02 管渠の破損	→異常部位	6 沈殿槽又は、処理水槽	
03 管渠からの雨水・地下水・土砂の流入		01 越流せきの水平・固定状況	
04 流入管渠の勾配不良		02 越流せきへの異物等の付着	
05 放流管渠の勾配不良		03 返送・移送装置の状況	
06 放流管からの逆流		04 スカムの蓄積状況	cm
07 管渠におけるスライム等の付着状況	→異常部位	05 汚泥の蓄積状況	cm
3 各単位装置		7 水質	
01 衛生害虫の発生状況	一次	二次	01 処理水のpH
02 臭気の発生状況	一次	二次	02 槽内水温
03 槽内水のオーバーフロー	一次	二次	03 一次処理流出水透視度
04 水位上昇の痕跡	一次	二次	04 二次処理流出水の外観
05 短絡水流の形成	一次	二次	05 透視度
06 内部設備の変形・破損	一次	二次	06 放流水残留塩素濃度
07 隔壁の漏水	一次	二次	07 好気性生物反応槽DO濃度
			08 生物反応槽のNO _x -N濃度
			mg/ℓ
消耗品、部品の交換		消耗品及び交換部品の履歴	

所見

- 【異常の有無を記入する項目】
- 0 正常です。
 - 1 調整しました。
 - 2 部品の交換等の改善を行いました。
 - 3 要観察、次回の点検まで様子をみます。
 - 4 部品の交換、修理等の改善が必要です。

- 【二次処理流出水の外観】
- 0 濁り(微粒子)がほとんどない・水に臭気がない
 - 1 濁り(微粒子)がほとんどない・水に臭気がある
 - 2 濁り(微粒子)が少し認められる・水に臭気がない
 - 3 濁り(微粒子)が少し認められる・水に臭気がある
 - 4 濁り(微粒子)が認められる・水に臭気がない
 - 5 濁り(微粒子)が認められる・水に臭気がある

