



浄化槽保守点検記録票 (2/2)



合併処理 50人槽以下

点検年月日 保守点検実施者名 (浄化槽管理士名)

(前回点検日) (前回清掃日) (直近の法定検査実施日)

処理方式により実施する項目			
8 一次処理装置共通 第1室		14 担体流動槽	
01 スカムの蓄積状況		cm	01 担体の状況(摩耗等)
02 汚泥の蓄積状況		cm	02 担体の流動状況
03 移流口等の状況			03 担体の充填状況
04 ろ材の目づまり			15 生物ろ過槽
05 ろ材への汚泥の付着状況			01 担体の状況(摩耗等)
06 異常な水位の上昇			02 ろ過装置流入部の水位
9 一次処理装置共通 第2室以降			回/日
01 スカムの蓄積状況		cm	03 逆洗装置の設定
02 汚泥の蓄積状況		cm	04 逆洗装置の作動状況
03 移流口等の状況			05 担体の充填状況
10 好気性生物反応槽共通			16 窒素除去型水質
01 ばっ気攪拌の状況	→ばっ気量 調整		01 処理水のNO _x -N濃度
02 空気配管等(閉塞・破損)			02 処理水のNH ₄ -N濃度
03 微小後動物の増殖状況	→備考		17 流入(中継)ポンプ槽・放流ポンプ槽
11 接触ばっ気槽			01 自動制御機器の作動状況
01 接触材・移流部の状況			02 No.1 ポンプの作動状況
02 剥離汚泥の状況			03 No.2 ポンプの作動状況
03 生物膜の状況	逆洗		04 配管及び配線(漏電等)の状況
04 逆洗装置の作動状況	→汚泥移送		05 スカムあるいは汚泥の蓄積状況
12 循環装置			18 清掃の必要性
01 循環装置の作動・調整状況			予定(月 m3)
13 流量調整装置			早急に必要(m3)
01 流量調整装置の作動・調整状況			

清掃業者への連絡事項

○ 管理者への連絡事項
 浄化槽法に基づく水質検査の受検について浄化槽管理者の委託を受け、下記の保守点検業者が申込を代行します。

点検業者名 (登録番号)

住所 TEL FAX

上記のとおり検査の申込を委託します。 検査の種類：設置後等の水質検査(7条検査) 定期検査(11条検査)
 (浄化槽管理者サイン)